



LLICÈNCIA AMBIENTAL

Expedient: 1832/2020.

Sol·licitant: CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR TARRAGONA SL.

Classe d'activitat: Centre mèdic de diagnosi per la imatge. Edifici sanitari sense hospitalització amb bloc quirúrgic de cirurgia major ambulatoria, CMA.

Emplaçament: Av. Pintor Tapiró, núm. 5, baixos 01.

Classificació: ANNEX II, codi 12.26.

CCAE: 8622.

ACTA DE LA PONÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL PER L'ANÀLISI DE LA IDONEÏTAT I SUFICIÈNCIA DEL PROJECTE.

INTEGRANTS:

- Sr. RAMON CASTELLVÍ ANDREU, Cap de Servei i President de la Ponència Tècnica de Medi Ambient.
- Sr. ALBERT MONLLEÓ NOGUÉS, Enginyer Tècnic d'Activitats. Vocal.
- Sr. GABRIEL BOSQUES SÁNCHEZ, Cap del Servei d'Arquitectura. Vocal. Absent.
- Sr. PERE LÍNDEZ BORRÀS, per part de Salut Pública. Vocal.
- Sra. IRENE GÓMEZ SANTOS, Secretària de la PMAA.

Assistència del Regidor delegat de l'Àrea d'Empresa i Ocupació, Sr. Carles Prats Alonso.

INFORME

1. Que en data 17.12.2020, registre núm. 98097, CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR TARRAGONA SL, ha sol·licitat llicència ambiental de l'activitat de Centre mèdic de diagnosi per la imatge i edifici sanitari sense hospitalització amb bloc quirúrgic de cirurgia major ambulatoria, situada a l'avinguda Pintor Tapiró, núm. 5, baixos 01, que està sotmesa al procediment que determina el Capítol III, del Títol III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
2. A la sol·licitud, s'ha adjuntat la documentació especificada a l'art. 39 de la Llei 20/2009, la qual ha estat verificada formalment segons preveu l'article 40 de la mateixa Llei, essent la documentació tècnica:
 - Projecte tècnic amb Registre de verificació documental núm. 2020915379, de data 14.12.2020, realitzat i signat pel col·legiat núm. 10453, del CETIB, Sr. David López Jordán.
 - Designació per part del titular del tècnic responsable d'executar el projecte d'activitat, col·legiat núm. 10453, del CETIB, Sr. David López Jordán, de data 11.12.2020.



3. En data 17.12.2021, registre 133796, es va presentar la documentació tècnica següent:
- Annex al projecte tècnic sense visat, realitzat i signat en data 16.12.2021, pel col·legiat núm. 10453, del CETIB, Sr. David López Jordán.
 - No s'adjunta la Declaració jurada del tècnic responsable de la redacció i execució del projecte d'activitat.

4. En data 15.06.2022, registre 69097, es presenta la documentació tècnica següent:
- Annex al projecte tècnic sense visat, realitzat i signat en data 14.06.2022, pel col·legiat núm. 10453, del CETIB, Sr. David López Jordán. Aquesta documentació fa referència a les deficiències de l'informe de Salut Pública de data 2.03.2022.
 - Declaració jurada del tècnic responsable de la redacció i execució del projecte d'activitat, col·legiat núm. 10453, del CETIB, Sr. David López Jordán, de data 15.06.2022.

5. El mateix article 40 del citat text legal determina que l'òrgan tècnic ambiental municipal valori la suficiència i idoneïtat del projecte i documentació que l'acompanya, i emeti l'informe tècnic corresponent.

6. En diferents dates, el projecte i la documentació tècnica, ha estat revisada per cada un dels integrants de l'òrgan tècnic ambiental competent.

7. Així mateix, els organismes dels departaments competents en matèria de medi ambient, en l'àmbit de llurs respectives competències, s'han pronunciat sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb l'estudi ambiental, amb el resultat següent:

Compatibilitat urbanística: Informe favorable de data 16.04.2021, per part de la Secció d'Arquitectura.

Condicions sanitàries: Informe favorable condicionat per part de Salut Pública, de data 22.06.2022.

Aquesta valoració i informe, per acord del Ple de 9/9/2011, s'han assignat a l'òrgan tècnic d'avaluació ambiental municipal, el qual en reunió del dia d'avui, HA RESOLT el següent:

- El projecte i documentació es consideren idonis: Sí
No
- La informació continguda en el projecte bàsic, en els aspectes de:
 - **Sorolls i vibracions** es considera suficient: Sí
No



AJUNTAMENT DE REUS

Àrea d'Empresa i Ocupació

- Atès que segons l'annex tècnic presentat en data 17.12.2021, es fa constar que no es disposa d'apantallament acústic, s'estima que en el control inicial s'haurà d'aportar Certificat de mesurament de nivells acústics, realitzat per una entitat EC-PCA, on es justifiqui el compliment de l'Ordenança reguladora del soroll i vibracions de Reus:
 - Limit d'immissió exterior (diürn-vespre) <55 dBA, en l'obertura d'habitatge del pati de llum, més sensible a les instal·lacions de la coberta de l'establiment sanitari (cal que tota la maquinària estigui en funcionament).
 - Limit d'immissió exterior nocturn <45 dBA, en l'obertura d'habitatge del pati de llum, més sensible a les instal·lacions de la coberta de l'establiment sanitari (cal que tota la maquinària que funcioni en horari nocturn estigui en funcionament).

- **Calor** es considera suficient: Sí
No

- **Contaminació lumínica** es considerà suficient: Sí
No

- Condicionat al compliment del DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Es fa constar que no hi ha enllumenat exterior, per la qual cosa s'entén que tampoc hi ha rètol il·luminat.

- **Males olors** es considera suficient: Sí
No

- Condicionat al compliment dels articles 76 i 86 del PGOU.

- **Residus** es considera suficient: Sí
No

- Condicionat a fer una recollida selectiva dels residus tipus urbans i donar-se d'Alta al servei de recollida de residus municipals.
- Condicionat a donar-se d'Alta al registre de productors de residus sanitaris.

- **Emissions a l'atmosfera** es considera suficient: Sí
No

- Abocament d'**aigües residuals** a la xarxa de clavegueram es considera suficient
Sí
No



AJUNTAMENT DE REUS
Àrea d'Empresa i Ocupació

- Mesures **contra incendis** es considera suficient: Sí
No

- Condicionat a que cap punt de l'establiment estigui a més de 15 m d'un extintor.
- Condicionat que cap punt de l'establiment estigui a més de 30 m d'una boca d'incendi equipada, BIE.

- Mesures **higièniques** es considera suficient: Sí
No

- Condicionat al compliment del RD 486/1997, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, principalment els annexes III i V.
- Informe favorable condicionat per part de Salut Pública, de data 22.06.2022.

- **Altres** aspectes de competència municipal (especificar) es considera suficient: Sí
No

- Condicionat a que el titular disposi de totes les legalitzacions de les instal·lacions industrials per part d'una Entitat d'Inspecció i Control, EIC, la qual cosa es verificarà en el control inicial.
- Condicionat a que el titular disposi de totes les legalitzacions de les instal·lacions de diagnosi de la imatge, ressonància magnètica, TAC, raigs X, etc, per part del departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa es verificarà en el control inicial.
- Condicionat a que el titular disposi de l'autorització administrativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, respecte al desenvolupament de les intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatoria, CMA, la qual cosa es verificarà en el control inicial.

• Es proposa declarar la IDONEÏTAT i la SUFICIÈNCIA **favorable** amb les condicions indicades anteriorment.

• Dades tècniques:

- La superfície útil legalitzada és de 219,93 m²
- La superfície útil ampliada és de **2258,27 m²**
- La superfície útil total és de 2.478,20 m²
- La superfície construïda és de 2.900,77 m²
- La potència elèctrica maquinària clima-ventilació és de 533,05 kW
- La potència elèctrica maquinària ressonància magnètica és de 93,00 kW
- La potència elèctrica maquinària serveis és de 22,75 kW



AJUNTAMENT DE REUS

Àrea d'Empresa i Ocupació

- La potència elèctrica maquinària bloc quirúrgic és de 8,30 kW
- Grup electrogen de 250 KVA
- Gasos medicinals: Oxigen, Buit, Protòxid de nitrogen i Aire medicinal
- Cabal d'abocament d'aigües residuals sanitàries és de 1.100 m³/any
- Consum d'aigua potable és de 92 m³/mes
- Ocupació màxima és de 236 persones
- Horari: de les 7 h a les 22 h

Reus, 20 de juliol de 2022